

臺北市大安國小113學年度第2學期學校日家長建議事項與回應

提案班級	提案內容	學校回應
106	希望增加羽球社團或校隊	謝謝家長建議，會考量學校場地及師資狀況評估可行性。惟截至114學年度學校體育校隊已多達七個，考量學校整體發展需求並無增設其他校隊之規劃。至於增設羽球社團之建議，將提交社團委員會全面評估後確認可行性。
203	希望週二能增加烏克麗麗社團	謝謝家長建議，會考量學校場地及師資狀況評估週二增設烏克麗麗社團之可行性。
206	學校日時間能否在寒、暑假前通知，以利可以排休參加	行事曆需要校務會議通過(7月底和1月底)，校務會議通過後就在網頁公布
406	希望能夠改善太鼓社的環境。	感謝家長的建議。太鼓社社團活動地點，因考量同時段其他社團及學校團隊運作需求，及接獲周遭鄰近居民反映噪音過大，因此調整至目前活動中心地下室舞台區上課。未來將利用課外社團行政費用清理練習場地及增加場地照明亮度。
503	學校百年歷史，校舍建築老舊，經游泳池牆面倒塌事件，有請校方重視各棟建築物安全，是否請土木工程技師全面勘察，以顧及師生安全。	<p>1.游泳池是95年冷改溫政策建置頂部鋼構棚架，已依現行建築法規的耐震規範建造及取得使照，無結構安全疑慮。</p> <p>2.本次雨遮崩塌的懸臂板、女兒牆尚非主要耐震結構，係屬材料老化造成，學校已向教育局申請補助，於今年上旬加緊處理改善。</p> <p>3.其餘校舍已依教育部、國震中心的模組完成評估、補強，應無耐震能力上的疑慮。</p> <p>4.學校會持續加強定期巡檢校舍安全，若發現有發生隆起、龜裂、剝(脫)落等材料劣化情形，涉及安全疑慮者，立即通知教育局進行會勘研擬改善對策，維護師生安全。</p> <p>5.對於現在泳池的結構也會重新進行試驗確保安全性，加蓋回去的結構也會取得合格結構簽證。</p>